



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@mchs-18.ru Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов
427439, г. Воткинск, ул. Королева, 2, телефон (факс) 8(34145) 3-35-20
e-mail: votgpn@mchs-18.ru

г. Воткинск

«28» марта 2019 г.

Предписание № 17/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская
школа искусств п. Новый»

*полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 14/17 от «06» марта 2019 г., выданного начальником отдела
надзорной деятельности города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов Сидоровым
Евгением Михайловичем ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «22» марта 2019 г. по 09 ч. 00 мин. «28» марта
2019 г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Новый» (юридический
адрес: Удмуртская Республика, Воткинский район, п. Новый, ул. Центральная, 1-1);
осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, Воткинский район,
п. Новый, ул. Центральная, 1-1; Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Первомайский, пр.
Молодежный, 2.

Лично(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города
Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Супков Роман
Владимирович; государственный инспектор города Воткинска, Воткинского и Шарканского
районов по пожарному надзору Котохин Андрей Сергеевич

совместно с: и. о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств п. Новый» Белых Татьяной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнени е)
п. Новый, ул. Центральная, 1-1				

1.	Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 п. 43 «Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения» (п. 7.75 СНиП 23-05-95*)	до 01.04.2020 г.	
2.	Не представлена декларация пожарной безопасности	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 64 «Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).»	до 01.04.2020 г.	
3.	Не обеспечено отключение системы общеобменной вентиляции от системы автоматической пожарной сигнализации	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 83; п. 6.24 СП 7.13130.2013 г. «Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов» (п.12.4 СНиП 41-01-2003)	до 01.04.2020 г.	
4.	Система автоматической пожарной сигнализации не соответствует требованиям (не работает световое табло «Выход», пожарные извещатели находятся на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников (класс №5, актовый зал, кабинет секретаря, каб. №2, раздевалка хор. класса, класс фортепиано), а также менее 1 метра от системы вентиляции (актовый зал), аккумуляторные батареи истощили ресурс)	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 83; СП 5.13130.2009 г. п. 13.3.6 «Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м.» (произведена установка дополнительных светильников) (п. 12.19 НПБ 88-2001) (ежеквартальный акт проверки при проведении ТО и ППР системы АУПС и СОиУЭ).	до 01.04.2020 г.	
5.	Наружная металлическая лестница со второго этажа здания расположена на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов первого и второго этажа	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 83, ст. 91; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 г. «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и	до 01.04.2020 г.	

		располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов» (п. 6.30* СНиП 21-01-97*)		
✓	Не определены и не обозначены категории складских (склад инструментов, имущества) и производственных помещений (мастерская) по взрывопожарной и пожарной опасности	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 п. 20 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»		
6.		(СП 4.13130.20013 г. п. 5.6.3 «Помещения со спальными местами (номера, палаты, комнаты и т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 интернатного типа размещаются в отдельных корпусах, блоках или частях здания, отделенных от других частей здания согласно требованиям подраздела 5.2 для объектов класса Ф1.1. Размещать под актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается.)	до 01.04.2020 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору
Котохин А.С.



Заместитель главного государственного инспектора г. Воткинска,
Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору
Супиков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

«28» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

и. о. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Новый» Белых Татьяна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» марта 2019 г.

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99